




GRZEJNIKI LAZIENKOWE:



GRZEJNIKI PŁYTKOWE:



LEGENDA



- regulator różnicy ciśnienia w zakresie 10-40 kPa
- zawór równoważący
- ⊙ ciepłomierz mieszkaniowy Qmax=0,6m³/h, dn15
- zawór regulacji przepływu z funkcją odciążenia (na przewodach powrotnych z mieszkań)
- grzejnikowy zawór odciążający (na powrocie z grzejników łazienkowych)
- zawór odciążający kulowy - średnica równa średnicy przewodu

INŻYNIER		INWESTOR: Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	
Biuro Realizacji Inwestycji		83 - 110 Tczew, ul. Kołłątaja 9	
ul. Jana Brzechwy 13, 83 - 110 Tczew		BRANŻA: SANITARNA	nr S7
tel. 010 248 900		grudzień 2016	
email: tonasfederowicz@op.pl			
NAZWA: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 3 ROZWIĄZANIE INSTALACJI C.O. PION C3.		Projektant: mgr inż. Joanna Zschelid upr. nr POM/0205/POOS/08 Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Tomczyk upr. nr POM/0210/POOS/08	