

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

W TCZEWIE

Uzgodnienie nr 63/11/2016 z dnia 29.11.2016

Uzgodniono 7.7 przyłączenie wod.-kan. do budynków 1:2  
na dz. 179/31 186/3 120/B przy ul. Gen. Dąba Komarowskiego  
4 Tczewie.

Uzgodnia niniejszy projekt techniczny w zakresie podłączenia instalacji wod.-kan. z siecią miejską pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do wyszczególnionych uwag.

1. W zakresie lokalizacji projektowanego uzbrojenia projekt niniejszy należy dodatkowo uzgodnić z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji w Tczewie, ul. Łazienna 14
2. Rozpoczęcie robót zgłosić 5 dni wcześniej do ZWiK Tczew.
3. Przy wykonywaniu robót napotkane uzbrojenie podziemne w zakresie sieci wod.-kan. należy traktować jako czynne i zgłosić niezwłocznie do właściciela lub użytkownika tych urządzeń.
4. W przypadku uszkodzenia przewodów wod.-kan. podczas wykonywania robót ziemnych koszty napraw i poniesionych przez ZWiK Tczew strat pokryje wykonawca.
5. Urządzenia wod.-kan. naniesiono kolorem niebieskim i brązowym.
6. Należy zachować normatywne odległości od urządzeń wod.-kan.
7. Miejsca kolizji z urządzeniami wod.-kan. zgłosić do odbioru do ZWiK Tczew przed zasypaniem wykopów.
8. Po wprowadzeniu przyłącza wodociągowego do budynku wodomierz umocować uchwyłami do ściany.
9. Jeżeli kratki lub przybory sanitarne są zlokalizowane poniżej rzędnej góry najbliższej studni należy zamontować urządzenia przeciwwodowe zgodnie z Prawem budowlanym.
10. Urządzenia przeciwzalewowe pozostają w eksploatacji Odbiorcy.

29.11.2018

11. Dalszy tok postępowania u/g zabazowanej karty informacyjnej.

M. Armatorski

12. W studni wodomierzowej przed wodomierzem (od strony strony wodociągowej) zamontować kłosek spustowy do poboru próbek i ewentualnego przepłukania przyłączy.

M. Armatorski

Z-ca Dyrektora  
d/s Technicznych  
ZWiK Sp. z o.o. Tczew  
Piotr Jereczek