

Pytania od potencjalnego Wykonawcy wraz z odpowiedziami

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. budowa sieci teleinformatycznej oraz zasilania elektrycznego dedykowanego dla sieci komputerowej do pomieszczeń biurowych TTBS.

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiamy ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami przez Zamawiającego:

Pytania i odpowiedzi – cz.2

Pytanie nr 1

W załączonej dokumentacji w zakresie prac jest instalacja rozdzielni: TP, UPS, RUPS, TP-I, TP-II. Ich uruchomienie wymaga doprowadzenia kabli: YKY5X35, YKY4X95, YKY 5X16, YKY 5X10, NKGS 4X50 oraz mufy TYCO, bednarki i in. Wymienionych dokumentów brak w wymaganym zakresie prac.

Proszę o dokładne określenie wymaganego zakresu prac elektrycznych.

Zakres prac ujęto w pkt. 2.2.3 części opisowej, szczegóły zawiera rys. E-02

Pytanie nr 2

Proszę podać, w którym miejscu na rys. E-03 wskazane są wymagane parametry UPS-a. Poza informacją iż ma być 3-faz., 10KVA oraz obudowa metalowa to nie ma żadnych informacji. Na rys. E-03 wskazane jest sterowanie lecz też bez podania wartości / np. parametry falownika, zabezpieczeń i in. / . **Nie ma żadnej informacji nt. spodziewanej gwarancji.** W załączeniu przykładowe UPS-y jednego z producentów spełniające wymóg 10KVA posiadające zdecydowanie różne parametry i różniące się ceną.

<http://silco.pl/pl/smart-ups-rt-1-10-kva.html>

<http://silco.pl/pl/smart-ups-on-line-5-10-kva.html>

<http://silco.pl/pl/smart-ups-vt-10-40-kva.html>

<http://silco.pl/pl/mge-galaxy-300-10-40-kva.html>

Proszę o precyzyjne określenie parametrów lub podanie przykładowego modelu spełniającego wymagania.

UPS ma podtrzymywać urządzenia pracujące na nowo wybudowanej sieci. Dostawa UPS zgodnie z parametrami podstawowymi, które ujęte są w SIWZ. Gwarancja zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ dla tego zadania (5 lat).

Pytanie nr 3

Wg zestawienia podstawowych materiałów poz. 2 Zamawiający wymaga 3 szt. ZK-3 120/4TL. Wg rys. projektowego wymaga 1 szt. /str. 8/ - w nazwie złącza 3 oznacza 3 zestawy BM. Proszę o uściślenie zakresu.

Inwestor dopuszcza rozwiązanie katalogowe z 3 szt. złącz kablowych ZK-3 120/4TL na rysunku przedstawiono powyższy jako jeden zestaw dla zadania.

Pytanie nr 4

Wg zestawienia materiałowego poz. 7 Zamawiający wymaga 4 szt. ochronnika OBO V25 B+C/4. Wg rysunku projektowego wymaga 1 szt. / w nazwie ochronnika 4 oznacza 4-torowy /. Proszę o uściślenie zakresu.

Wymagane 4 szt. zgodnie z układem sieci TN-S dla której pokazano 1 kpl.

Pytanie nr 5

W przedmiarze występują pozycje, których nie ma w zestawieniu materiałowym: 35, 56, 58. Proszę o wyjaśnienie.

W zestawieniu materiałowym podano podstawowe materiały. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zadania należy ująć w złożonej ofercie.

Pytanie nr 6

Zgodnie z odpowiedziami Wykonawca ma wykonać sieć LAN w kat. 6. W zestawieniu materiałowym jest wymieniony patchpanel kat 6 lecz UTP. Czy ma tak być?

Patchpanel jak i cały pozostały osprzęt ma być kat. 6.

Pytanie nr 7

Czy szafa krosowa jest uziemiona?

W tej chwili nie jest uziemiona, dlatego w ramach inwestycji uziemienie jest przewidziane do wykonania.

Pytanie nr 8

Czy zgodnie z odpowiedziami Wykonawca dostarcza jedynie 50 szt. patchcordów 5m ze wskaźnikiem świetlnym? Czy razem z patchcordami ma dostarczyć też przyrząd do sprawdzania?

Patchcordsy bez podświetlenia led. Proszę dostarczyć przyrząd do sprawdzania.

UWAGA

Informujemy, że terminy składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium nie ulegają zmianie. Niniejsze pismo stanowi część składową specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał:
Prezes Zarządu
Arkadiusz Woźniak