



LEGENDA:

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | oprawa LED rastrowa n/t, raster biały matowy
3150 lm / 830 / 29 W | | oprawa awaryjna LED, biała, z autotestem
220 lm / 2 W, rozsył dookólny, praca ciemna | | oprawa awaryjna LED, biała, z autotestem
220 lm / 2 W, rozsył korytarzowy, praca ciemna |
| | plafon LED biały, 1150 lm / 830 / 12 W | | oprawa awaryjna LED, biała, z autotestem
220 lm / 2 W, rozsył korytarzowy, praca ciemna | | kinkiet LED, obudowa Al
1300 lm / 830 / 9 W |
| | plafon LED biały, 2050 lm / 830 / 22 W | | oprawa awaryjna LED, biała, z autotestem
220 lm / 2 W, rozsył asymetryczny, praca ciemna | | łącznik 1-biegunowy z ciągnem (przywoł) |
| | plafon LED biały, 2200 lm / 830 / 23 W | | oprawa awaryjna LED, od -25 st.C do 40 st.C
200 lm / 2 W / 1h, autotest, IP 56, praca ciemna
rozsył asymetryczny | | łącznik 1-biegunowy, świecznikowy, p/t |
| | plafon LED biały, 2200 lm / 830 / 23 W
z czujn. radarowym | | oprawa awaryjna LED z piktogramem, autotest,
2 W / 1h, IP 56, praca ciemna | | łącznik 1-biegunowy, pojedynczy, p/t |
| | plafon LED biały, kl. ochr. II
1950 lm / 830 / 22 W | | plafoniera biała, klosz mleczny, odporny na UV
IP 56, podświetlenie nr-u budynku | | łącznik 1-biegunowy, pojedynczy, p/t
IP 44 |

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY Mirosław Nirnberg ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew tel. 58 - 531 64 74; zakladelektryczny@poczta.onet.pl		
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku wielorodzinnego w Tczewie przy ul. Elżbiety 19A na potrzeby środowiskowego domu samopomocy		
Branża: elektryczna	Adres budowy : 83-110 Tczew, ul. Elżbiety 19A, jedn. ewid. Tczew G., dz. nr 35 (obrbp 7)	Inwestor: TTBS Spółka z o.o., 83-110 Tczew, ul. Kofłataja 9
Instalacje elektryczne		Skala 1 : 50
Opracował :		Podpis:
Projektant : inż. Mirosław Nirnberg upr. bud. nr 220 / Gd / 2002		Podpis:
Sprawdzający : mgr inż. Bogdan Makowski upr. bud. nr 71 / Gd / 2002		Podpis:
Tytuł rysunku : - instalacja oświetlenia ogólnego - instalacja oświetlenia awaryjnego		Rys. E-1 Faza : projekt budowlany
parter		Data : marzec 2020