



LEGENDA:

- rura karbowana 50/43 p/t z pilotem odporna na urazy mechaniczne
- - - rura karbowana 50/43 p/t + YKXS 5x16
- SP szafka pomiarowa PNS-Rs ( wykonuje EOP SA )
- przyłączenie do uziomu otokowego, Ruz<10 Ohm

<b>ZAKŁAD ELEKTRYCZNY</b> Mirosław Nirnberg ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew tel. 58 - 531 64 74; zakladelektryczny@poczta.onet.pl		
		<b>Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku wielorodzinnego w Tczewie przy ul. Elżbiety 19A na potrzeby środowiskowego domu samopomocy</b>
<b>Branża:</b> elektryczna	Adres budowy: 83-110 Tczew, <b>ul. Elżbiety 19A</b> , jedn. ewid. Tczew G., dz. nr 35 (area)	Inwestor: <b>TTBS Spółka z o.o.</b> 83-110 Tczew, <b>ul. Kolejowa 9</b>
<b>Instalacje elektryczne</b>		Skala 1 : 50
<b>Opracował :</b>		Podpis:
Projektant: <b>inż. Mirosław Nirnberg</b> upr. bud. nr 220 / Gd / 2002		Podpis:
Sprawdzający: <b>mgr inż. Bogdan Makowski</b> upr. bud. nr 71 / Gd / 2002		Podpis:
<b>Tytuł rysunku :</b> - instalacja wż budynku		<b>Rys. E-6</b> Faza : projekt budowlany Data : marzec 2020